

Asianumero
2474/10.02.03/2021
Aluenumero
620601

Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

Pikkukoulu

Asemakaavan muutos

71. kaupunginosa, Gumböle

Kortteli 71036

Liittyy asemakaavapäällikön 27.1.2020 **MRA 30 §:n** mukaisesti nähtäville hyväksymään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 10.2.-10.3.2020.

Jätettiin kaksi lausuntoa.

Espoon kaupunki

Y-tunnus 0101263–6

Kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavayksikkö

Käyntiosoite: Tekniikantie 15

Postiosoite: PL 43, 02070 Espoon kaupunki

Matias Rajala

Johanna Nuotio

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet

Lausunto

Päivämäärä 10.3.2020
Lausunnon antaja Caruna Espoo Oy

Ohessa kuva alueen sähköverkostamme. Punaisella 110 kV, sinisellä 20 kV ja vihreällä 0,4 kV. Maakaapelit on esitetty katkoviivalla. Tarkemmin kantaa vaikutuksista sähkönjakelun kannalta otetaan ehdotusvaiheessa.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.

Lausunto

Päivämäärä 16.3.2020
Lausunnon antaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Kaavamuu-
tosalueen itäreunalla sijaitsee yleinen paineviemäri 315 PVC, viettoviemäri 200 PVC
sekä vesijohto 225 PVC, joita varten tulee asemakaavaan merkitä vähintään 6 metriä
leveä johtokuja. Kaavamääräyksenä tulee lisäksi mainita, että johtokuja-alueelle ei
saa sijoittaa kiinteitä eikä raskaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita.

Vastine:

Asemakaavaehdotuksen karttaan on merkitty johtokuja ja kaavamääräykseen kysei-
nen teksti.