



RUSTHOLLINRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Muistuttaja 1:

Muistutuksen sisältö

1. Louhinnoissa on huomioitava Länsimetron Finnoon aseman, ratatunnelin sekä kalliotilojen läheisyys Länsimetron 11.5.2021 antaman ennakkolausunnon mukaisesti.

Vastine

1. Tarkastetaan louhintaa vaativat kohteet rakkennusuunnittelun aikana ja pyydetään tarvittaessa uusi lausunto Länsimetrolta.

Muistuttaja 2:

Muistutuksen sisältö

1. Muistuttaja vastustaa katusuunnitelmaa, jossa Rusthollarinkadun puolelta kiinteistölle ei ole suoraa pääsyä. Liikenteen kulkeminen Malleniuksen kadun kautta aiheuttaa alueelle kiertoliikennettä ja lisää pöly- ja meluhaittaa alueelle.

Vastine

1. Lainvoimaisessa asemakaavassa Luoteisrinteen pohjoispään yhteys Rusthollarinkadulle katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne ohjataan Luoteisrinteeseen n. 100 metriä idempää uuden Malleniuksenkadun valo-ohjatun risteyksen kautta. Uusi katu-yhteys ei lisää merkittävästi matka-aikaa ja aiemman Luoteisrinteen ja Rusthollarinkadun risteyksen on katsottu olevan liian lähellä Finnoonsillan risteysaluetta.