



SUOHAUKANTIEN, HIIRIHAUKANKUJAN SEKÄ VARPUSHAUKANKUJAN KATUUSUUNNITELMAEHDOTUKSISTA TEHTYJEN MUISTUTUSTEN LYHENNELMÄT JA VASTINEET

Muistuttaja:

Muistutuksen sisältö

Kiinteistön piha-alue on hieman alempana kuin Suohaukantien suunniteltu tasaus. Pyydetään varmistamaan, että kadun hulevedet eivät johdu kiinteistön pihaan.

Suohaukantien eteläreunalla on ko. kiinteistön kohdalla avo-oja. Pyydetään kiinnittämään huomiota avo-ojan kuntoon ja ylläpitoon. Lumiaurat työntävät ojaan talvisin hiekoitussepeleitä ja syksyisin oja täyttyy lehdistä, jotka estävät ojan toimivuuden.

Vastine

Ajorata rajataan reunakivillä, jotka estävät hulevesien valumisen kiinteistön pihaan. Kadun pituuskaltevuus on riittävä, jotta hulevedet virtaavat ritiläkaivoihin. Rakennussuunnittelun yhteydessä voidaan vielä tarkentaa hulevesikaivojen paikkoja ja varmistaa, että hulevesien johtaminen varmasti toimii riittävästi ajoradalla.

Ko. avo-ojaan johdettavien hulevesien määrä vähennee huomattavasti, kun ajorata rajataan reunakivillä, eikä ajoradalta enää valu hulevesiä ojaan, vaan ne ohjataan hulevesiviemäriin. Ojaan tulee kyllä jatkosakin jonkin verran vettä eteläpuolella olevalta metsäiseltä rinteeltä erityisesti rankkasateilla. Rakennussuunnittelun yhteydessä varmistetaan, että oja tyhjenee hulevesiviemäriin. Ojan auki pitäminen ja toimivuuden varmistaminen kuuluu kaupungin katukunnossapidolle.