



ALAKARTANONTIEN, SOUKANTIEN, SOUKANKUJAN JA KASTEVIJURENKUJAN
KATUUSUUNNITELMAEHDOTUKSISTA TEHTYJEN MUISTUTUSTEN LYHENNELMÄT JA
VASTINEET

Muistuttaja 1:

Muistutuksen sisältö	Vastine
1. Esitetään, että Soukantien katusuunnitelmassa n. plv 220-250 säilytetään nykyinen puusto.	1. Ko. katusuunnitelman kohdassa on merkitty poistettavaksi kyseiset katualueella sijaitsevat puut, sillä linja-autopysäkin taakse tarvitaan uusi kevyen liikenteen yhteys kohti Alakartanontietä. Nykyinen luiska kadulta ylös ylikulkusillalle poistuu käytöstä uuden kaavamuutoksen myötä.
2. Esitetään, ettei Soukantien ja Soukankujan risteysalueen tuntumasta kaadeta yhtä mäntyä.	2. Mäntyä ei pysty säilyttämään, sillä se sijaitsee suunnitellun yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien asfaltin reunassa kiinni. Korvaava puu istutetaan kaadetun puun tilalle kauemmaksi kadusta.
3. Esitetään, että Soukantien nykyisten mäntyjen alle istutetaan pieniä havupuita/havupensaita.	3. Nykyisten kasvavien mäntyjen alle lisäämistusten tekeminen ei ole järkevää, koska uudet istutukset eivät saa aurinkoa sekä nykyiset puut tulisivat kärsimään ko. toimenpiteistä.
4. Esitetään, että Alakartanontien korttelin 33037 kohdalla olevat puut säilytettäisiin.	4. Ko. katusuunnitelman kohdassa on merkitty poistettavaksi kolme havupuuta nykyisen hulevesi- ja jätevesiviemärin päältä.
5. Esitetään, että korttelin 33038 kohdalle istutetaan ikivihreitä puita.	5. Ko. katusuunnitelman kohdassa on esitetty istutettavaksi uusia puita.

Muistuttaja 2:

Muistutuksen sisältö	Vastine
----------------------	---------

- | | |
|---|---|
| <p>1. Esitetään, ettei yhtä mäntyä kaadeta Soukantien ja Soukankujan risteysalueen tuntumasta.</p> | <p>1. Mäntyä ei pysty säilyttämään, sillä se sijaitsee rakennettavan yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien asfaltin reunassa.</p> |
| <p>2. Esitetään, ettei Soukantien ja Soukankujan risteysalueen tuntumasta kaadeta yhtä mäntyä.</p> | <p>2. Mäntyä ei pysty säilyttämään, sillä se sijaitsee suunnitellun yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien asfaltin reunassa kiinni. Korvaava puu istutetaan kaadetun puun tilalle kauemmaksi kadusta.</p> |
| <p>3. Esitetään, että Soukantien katusuunnitelmassa n. plv 220-250 säilytetään nykyinen puusto.</p> | <p>3. Ko. katusuunnitelman kohdassa on merkitty poistettavaksi kyseiset puut, sillä linja-autopysäkin taakse tarvitaan uusi kevyen liikenteen yhteys kohti Alakartanontietä. Nykyinen luiska kadulta ylös ylikulkusillalle poistuu käytöstä uuden kaavamuutoksen myötä.</p> |
| <p>4. Esitetään, että Alakartanontien korttelin 33037 kohdalla olevat puut säilytettäisiin.</p> | <p>4. Ko. katusuunnitelman kohdassa on merkitty poistettavaksi kolme havupuuta nykyisen hulevesi- ja jätevesiviemärin päältä.</p> |
| <p>5. Esitetään, että korttelin 33038 kohdalle istutetaan ikivihreitä puita.</p> | <p>5. Ko. katusuunnitelman kohdassa on esitetty istutettavaksi uusia puita.</p> |

Muistuttaja 3:

Muistutuksen sisältö

1. Toivotaan, että Soukantien katusuunnitelmassa säilytetään kookkaita puita n. plv 220-250.
2. Esitetään, että huolehditaan liito-oravien

Vastine

1. Ko. katusuunnitelman kohdassa on merkitty poistettavaksi kyseiset puut, sillä linja-autopysäkin taakse tarvitaan uusi kevyen liikenteen yhteys kohti Alakartanontietä. Nykyinen luiska kadulta ylös ylikulkusillalle poistuu käytöstä uuden lainvoimaisen kaavamuutoksen myötä.
2. Katusuunnittelualueella on Alakartanontien itäpäässä Soukanväylän yli nykyinen

kulkureittien säilymisestä ja syntymisestä.

kehitettävä liito-oravareitti. Suunnittelualueen katusuunnitelmassa on esitetty siihen kohtaan istutettavaksi muutama puu.