



2026-06-26

Espoon kaupunki
Kaupunkisuunnittelukeskus
Saara Vehmas
saara.vehmas@espoo.fi

Viite: Lausuntopyyntönne Koy Espoon Välke, Tietäjäntie 2, 49-2026-573 asemakaavan poikkeamispäätös

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on tutustunut kannanottopyyntönsä mukana toimitettuun aineistoon. Sen perusteella on annettu seuraava kannanotto:

- Pelastuslaitos puoltaa kaavamuutosta toimistokiinteistöstä hoivakiinteistöksi.
- Kannanottopyyntönsä mukana tulleen aineiston perusteella pelastuslaitoksen näkemys on, että kohteen ratkaisuihin on vielä useita muutostarpeita, mm. poistumisreittien ja savunpoiston osalta, jotka tulisi käydä läpi pelastuslaitoksen kanssa erikseen. Kierreportaita ei nähdä toimivana ratkaisuna ai-noana poistumisreitteinä hoivalaitoksessa. Kiinteistön hissiä ei aineiston mukaan ole mitoitettu paari-kuljetukseen sopivaksi, joka edelleen heikentää kiinteistön asukkaiden poistumista ja liikkumista kiin-teistössä myös hätätilanteiden aikana.
- Ennen rakennuksen käyttöönottoa hoivakiinteistönä, tulee kohteesta toimittaa poistumisturvallisuus-selvitys, jossa on esitetty kiinteistön poistumisturvallisuuden käytänteet riittävän konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Pelastuslaitoksen tulee hyväksyä selvitys, ennen rakennuksen käyttöönottoa.

26.6.2026

Raki Salmela
johtava palotarkastaja
raki.salmela@pelastustoimi.fi
043 825 8422

Nina Piela-Tallberg
pelastuspäällikkö
nina.pielatallberg@pelastustoimi.fi
046 877 2297