

Lausunnot ja vastineet

Ylä-Soukka A

Asemakaavan muutos

33. kaupunginosa, Soukka

Korttelit 33008, 33012 ja 33013, virkistys- ja katualueet.

Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan 5.9.2022 **MRA 30 §:n** mukaisesti nähtäville hyväksymään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan..

Nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 19.9.2022 – 18.10.2022.

Espoon kaupunki

Y-tunnus 0101263–6

Kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavoituksen palvelualue

Käyntiosoite: Tekniikantie 15

Postiosoite: PL 43, 02070 Espoon kaupunki

Arkkitehti Pasi Mäkinen

Liikenneinsinööri Marno Hannttu

Maisema-arkkitehti Anja Karhula

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Päivämäärä 5.10.2022
Lausunnon antaja Caruna Espoo Oy / Ilari Kemppe Rejlers Finland Oy

Nykyinen sähköjakeluverkko

Kaava-alueella on Caruna Espoo Oy:n sähköjakeluverkkoa oheisen liitteen 1 mukaisesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20kV johdot ja 0,4kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella. Ilmajohdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit katkoviivalla.

Vaikutukset sähköjakeluun

Esitettyjen kaavamuutosten myötä sähkökäyttö alueella kasvaa ja tämä vaatii uusia maakaapelointeja ja mahdollisesti uuden puistomuuntamon. Näihin otetaan tarkemmin kantaa ehdotusvaiheessa, kun kaava tarkentuu.

Siirtokustannusten jako

Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Siirrot edellyttävät, että komponenteille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

Vastine:

Kaavaehdotuksessa puistomuuntamolle on varattu paikka suunnittelualueella.

Päivämäärä 11.10.2022
Lausunnon antaja HSY -kuntayhtymä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaan seuraavaa.

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Lisätietoja antaa alueinsinööri Anna Lukka, etunimi.sukunimi@hsy.fi.

Vastine:

Merkittää tiedoksi