



14.10.2025

Caruna Espoo Oy
Ari Stenholm
ari.stenholm@caruna.fi

Vesilain 2 luvun 15 §:n mukainen ilmoituksenne 12.9.2025

Lausunto koskien johdon asentamista Gumbölenjoen ali, Espoo

N3M Power Oy on ilmoittanut Caruna Espoo Oy:n puolesta sähkökaapeleiden asentamisesta Gumbölenjoen ali Espoossa. Keskijännitemaakaapeli 3xAHXW240+35 / 20 kV asennetaan suojaputkeen MP160 A-lk suuntaporaamalla vähintään 0,8 m uoman alapuolelle. Alitus kohtia on kaksi, rantautumiskohdat ovat kiinteistöillä 49-416-3-290 ja 49-416-11-0 sekä kiinteistöllä 49-416-11-0, vesialueen kiinteistötunnus on 49-416-876-1. Työn toteutus syksyn 2025 – kevään 2026 aikana, kesto 1 viikko.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toteaa asiasta lausuntonaan seuraavaa:

Hankealueella ei ole asemakaavaa. Yleiskaavoissa Gumbölenjoen ympäristö on virkistysaluetta (V). Gumbölenjoen luoteispuolella yleiskaavoissa on esitetty maisemallisia arvoja, mutta ei hanketta rajoittavia määräyksiä. Alimman alituskohdan lounaispuolella kulkee suunniteltu länsirata linjaus. Alituskohta ei sijaitse pohjavesialueella, luonnonsuojelualueella tai Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella, eikä siellä ole tiedossa olevia muinaismuistoja. GTK:n määrittämien Espoon potentiaaliset happamat sulfaattimaat -aineiston mukaan molemmissa alituskohdissa happamien sulfaattimaiden esiintyminen on erittäin todennäköistä. Työssä tulee noudattaa pääkaupunkiseudun työmaavesiohjetta ja huomioida, että työskennellään herkillä vesikohteella.

Gumbölenjoen valuma-alueen pinta-ala alimmassa alituskohdassa on 85 km² eli kyseessä on vesilain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettu puro. Etäisyyttä alituspaikoilla on noin 200 m. Hankkeesta vastaavalla on vesilain 2 luvun 5 a §:n nojalla oikeus johdon sijoittamiseen toisen vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n perusteella.

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

0295 021 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 36, 00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Yhteisen vesialueen 49-416-876-1 VATTENOMRÅDE osakaskunta on järjestäytymätön. Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan johdon sijoittamisesta puron ali on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen sekä kunnan, jonka alueella johto sijoitetaan, verkkosivuilla. Ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteiselle vesialueelle 49-416-876-1 on 16.9.2025 julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla ja toimitettu Espoon kaupungille sen verkkosivuilla julkaistavaksi. Ilmoituksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 23.9.2025

ELY-keskus katsoo, että suuntaporaamalla toteutettavista Gumbölenjoen alituksista ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja haitallisia seurauksia, ja ne voidaan tehdä ilman vesilain mukaista lupaa, kun noudatetaan seuraavia periaatteita:

- 1) Johdon sijoittamiseen vesialueen ali ei saa ryhtyä ennen kuin ilmoituksesta vesialueen omistajalle on kulunut vähintään 60 vuorokautta eli aikaisintaan 22.11.2025 (vesilaki 2 luku 5 a §).
- 2) Työssä on varauduttava happamien sulfaattimaiden esiintymiseen. Ratkaisut happaman päästön syntymisen estämiseksi on suunniteltava etukäteen.
- 3) Hankealueella mahdollisesti olevien johtojen, kaapeleiden tms. rakenteiden sijainti tulee selvittää ennen työhön ryhtymistä. Työ on tehtävä niitä vaurioittamatta.
- 4) Johto on merkittävä selvästi havaittavalla tavalla maastoon.
- 5) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
- 6) Työn teettäjä on vastuussa hankkeesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä sekä johdon kunnossapidosta.
- 7) Työn valmistumisesta on 30 päivän kuluessa ilmoitettava ELY-keskukseen (kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi). Ilmoituksen tulee sisältää tieto johtojen lopullisesta sijainnista, asennussyvyydestä ja merkintätavasta.

Tämän lausunnon sisältö on toimitettava työn suorittavan urakoitsijan tietoon.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja Susanna Uusi-Kytölä ja ratkaissut ylitarkastaja Kimmo Nieminen. Asiaa Uudenmaan ELY-keskuksessa hoitaa Susanna Uusi-Kytölä, puh. 0295 021 276.

TIEDOKSI

Espoon ympäristönsuojelu
Juha-Pekka Kaartinen / N3M Power Oy

Tämä asiakirja UUELY/4142/2025 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUELY/4142/2025 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Nieminen Kimmo 14.10.2025 08:07

Esittelijä Uusi-Kytölä Susanna 14.10.2025 08:06